



Valsts akciju sabiedrība **LATVIJAS VALSTS CEĻI**
Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvalde

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1050 Tālr.: 67028169 Fakss: 67028171 www.lvceli.lv

Rīgā 28.11.2017

Nr. 4.8 / 13307

SIA „S.O.S. projekti”

Raušu iela 12, Rīga

LV-1029

Kopija: VAS „Latvijas Valsts ceļi”

Rīgas nodaļai

Tehniskie noteikumi

elektroapgādei

Tehniskie noteikumi izsniegti: SIA “S.O.S. projekti” (reģ. Nr. 50003697571), adrese: Raušu iela 12, Rīga, LV-1029.

Objekta adrese: Gājēju pāreja valsts galvenā autoceļa A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) 7,73. km, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.

Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi:

1. Elektroapgādes būvprojektu izstrādāt saskaņā ar Ķekavas novada teritorijas plānojumu, spēkā esošo projektēšanas un būvniecības normu un noteikumu prasībām uz aktualizēta teritorijas topogrāfiskā plāna.
2. Kabeļu līnijas (KL) novietojumu paredzēt atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr.574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”” prasībām.
3. KL šķērsojumu ar autoceļu A7 un tā ceļa pievienojumiem veikt 90° leņķī pret autoceļa asi, ne tuvāk par 2 (m) no esošām vai projektējamām caurtekām, izmantojot caurdures (bez tranšeju) metodi, vismaz 1,5 (m) zem brauktuves seguma virsmas atzīmes. Šķērsojuma vietā KL ievietot aizsargcaurulē. Caurdures darba un uztveršanas būvbedres paredzēt ārpus autoceļa A7 konstrukcijas Projekta realizācijai pielietotā caurdures metode nedrīkst pazemināt autoceļa A7 konstrukcijas nestspēju un noturību.
4. Būvprojektā norādīt, ka par gājēju pārejas apgaismojuma izbūvi un uzturēšanu autoceļa A7 ceļa zemes nodalījuma joslā (kadastra apzīmējums 80700030224) pirms būvniecības uzsākšanas Ķekavas novada pašvaldībai jānoslēdz ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” sadarbības līgums.
5. Izstrādāto būvprojektu saskaņot VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes Pārvaldīšanas daļā (adrese: Torņa iela 7/9, 206. kab., Rīga, LV-1050, tālr.: 67036431).
6. Pirms būvdarbu uzsākšanas rakstiski informēt VAS “Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļu (adrese: Mazā Rencēnu iela 3, Rīga, LV-1073, e-pasts: riga@lvceli.lv, tālr.: 67249066) un iesniegt nodaļā pašvaldības būvvaldes būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi (kopiju) un būvprojektu. Par būvdarbiem autoceļa A7 ceļa zemes nodalījuma joslā saņemt nodaļas atļauju. Nododot objektu ekspluatācijā, saņemt nodaļas rakstisku atzinumu, kā arī iesniegt nodaļai uz datu nesēja LKS-92 koordinātu sistēmā būvprojekta izpildrasējumu (.dgn vai dwg. formātā).
7. Veicot būvdarbus izpildīt Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības.
8. Tehniskie noteikumi derīgi līdz 2019. gada 30. novembrim.

Tehniskie noteikumi izsniegti pamatojoties uz:

1. SIA „S.O.S. projekti” 2017. gada 15. novembra iesniegumu Nr. 15-11.2017.
2. Likuma „Par autoceļiem” 7.panta (1) un (3) daļu, 18.pantu.
3. „Aizsargjoslu likums” 13.panta (1), (2) daļu, 35. un 42.pantu.
4. Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
5. Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr.574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums””.

Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas
pārvaldes vecākais eksperts

V.Malahovs

Bajārs 67036431
Alberts.Bajars@lvceli.lv